



Pratica N.15672/2021

Al **SINDACO** del Comune di Correggio
Pec : correggio@cert.provincia.re.it

e p.c. **Servizio ARPAE S.A.C** - Reggio Emilia
c. a. Referente Lorena Franzini

Oggetto: Piano Particolareggiato del Comparto Residenziale "Cluster C1" - Via Erbosa 14/16 - Correggio - che comprende tre nuovi insediamenti residenziali ed uno esistente, diviso in tre unità abitative

Considerato che si tratta di un comparto residenziale di modeste dimensioni, ubicato in una zona agricola **non** servita da pubblica fognatura, per il quale viene previsto un impianto di depurazione delle acque reflue.

Visti gli elaborati presentati, si prende atto favorevolmente della valutazione complessiva espressa nel Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso in allegato, seppure occorre segnalare la necessità di correggere un refuso presente nel Punto 6.4 (a pag. 22 del suddetto Rapporto) in cui viene indicato erroneamente che il trattamento dello scarico avviene "prima del recapito in pubblica fognatura".

Ciò premesso, vista la tipologia e l'ubicazione del comparto residenziale in progetto, si esprime **parere favorevole** a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Nella fase di progettazione edilizia del comparto in oggetto si dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.lgs N.152/2006, D.G.R. N.1053/2003 e s.m.i., le cui prescrizioni saranno vincolanti per l'utilizzo degli insediamenti residenziali sopra indicati.
2. Vista la previsione di un unico impianto di depurazione acque reflue a servizio degli insediamenti in oggetto, nell'istanza di autorizzazione allo scarico dovranno essere definite le modalità di controllo/manutenzione dell'impianto di depurazione, al fine di garantire la sua corretta gestione, indicando anche il soggetto responsabile dell'impianto (delegato dai titolari delle abitazioni).
3. Si dovranno evitare promiscuità o disfunzioni delle reti fognarie per acque bianche e per acque nere, con particolare riferimento alla verifica degli allacciamenti nei rispettivi collettori ed alla installazione di idonei pozzetti d'ispezione nei punti di recapito.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Novellara

via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara | tel 0522.662967 | fax 0522.651268 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



4. I rifiuti del cantiere previsto nell'area in oggetto, dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia (spec. separazione/conferimento dei rifiuti destinati al recupero)

Cordiali Saluti

Tecnico ARPAE
Ghizzoni Giuseppe

Responsabile di Funzione del
Presidio Territoriale di Novellara
Dott. Vanni Bertoldi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti. *(da sottoscrivere in caso di stampa)*

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. del


Data Firma

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Novellara

via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara | tel 0522.662967 | fax 0522.651268 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Spett. Sindaco del Comune di
CORREGGIO

e p.c. All'ARPAE di Reggio Emilia

OGGETTO: richiesta parere in merito al Piano Particolareggiato d'iniziativa privata denominato "Cluster di via Erbosa " posto in via Erbosa nel Comune di Correggio di proprietà di: Luigina Barbieri, Mauro Gherpelli, Sonia Corradini, Gianluca Gherpelli.

E
COMUNE DI CORREGGIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021647/2021 del 24/06/2021
Firmatario: CINZIA CAMURRI, EMANUELA BEDESCHI

Valutati gli elaborati tecnici presentati.

Visto che la rete fognaria scarica nel fosso tombato, previa depurazione con filtro anaerobico.

Vista la previsione di demolire una parte dei fabbricati insistenti sul lotto in oggetto.

Lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime **PARERE FAVOREVOLE** al Piano particolareggiato d'iniziativa privata denominato "Cluster di via Erbosa " posto in via Erbosa nel Comune di Correggio di proprietà di: Luigina Barbieri, Mauro Gherpelli, Sonia Corradini, Gianluca Gherpelli alle seguenti condizioni:

Considerata la previsione progettuale di demolire una parte dei fabbricati esistenti nell'area in oggetto, si dovranno adottare i seguenti provvedimenti :

- l'eventuale presenza di amianto comporterà la presentazione ai Servizi competenti del piano di bonifica previsto dal D.lgs 81/08 art.256 titolo IX capo III.
- pozzi neri e pozzetti dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

2. Visto che lo scarico delle acque reflue avverrà nel fosso stradale di via Erbosa, dovrà essere presentata, al Comune ed ArpaE la domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque sotterranee (pozzi, scavi ed interventi edificatori che realizzino volumi al di sotto del piano di campagna) deve essere realizzata con gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti idrici incontrollati, nonché per garantire il rispetto delle norme di tutela del suolo e delle acque sotterranee.

Il Tecnico del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(T. di P. Cinzia Camurri)

Il Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi)

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile
Comune di Correggio
Settore Pianificazione Territoriale

correggio@cert.provincia.re.it

Allegati n. Rif. 40666

Oggetto: deposito piano particolareggiato “Cluster C1 - Via Erbosa ” – Sito in Via Erbosa - località Prato di Correggio – parere positivo

Premesso che:

- Il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Correggio con nota prot.n 4110 del 16/02/2020 acquisita agli atti dallo scrivente Consorzio al prot.n. 10789 26/05/2021 ha richiesto l'espressione di parere di competenza o di eventuali richieste di integrazioni nell'ambito della procedura in oggetto,
- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del bacino scolante del Cavo Argine, cavo di scolo in gestione allo Scrivente ente,
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del Piano Particolareggiato avviene in modo indiretto all'interno del Cavo Argine per tramite di fosso stradale;
- lo scrivente Consorzio ha richiesto integrazioni documentali pervenute in data 29/04/2022 ed acquisite al prot.n. 8268 del 29.04.2022
- lo Scrivente consorzio ha consultato gli elaborati integrativi trasmessi ed in particolare:
 - R01D – Integrazioni alla relazione di invarianza idraulica
 - Tav.3-Planimetria generale
 - Tav.8-Schema Fognature acque meteoriche
- nella cartografia allegata al Piano Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto del Bacino del Fiume Po, la superficie oggetto di trasformazione ricade all'interno della zona P2 (alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200 anni) per quanto attiene alla pericolosità idraulica generata dal Reticolo Secondario di Pianura (R.S.P.),

Considerato che:

- l'intervento in progetto risulta migliorativo delle attuali condizioni di scarico configurandosi una riduzione della portata allo scarico;
- i volumi di laminazione previsti permettono di limitare la portata complessivamente scaricata a 11.8 l/s (20 l/s/ha di S.T.) in via indiretta nel Cavo Argine attraverso fosso stradale



- la strozzatura funzionale alla limitazione della portata a 11.8 l/s, come da calcolo idraulico del progettista, ha diametro pari a 110 mm
- ai fini di limitare i rischi di riduzione della funzionalità della strozzatura per occlusione si potrà adottare un diametro minimo per la bocca tarata di 120 mm

Tutto ciò premesso e considerato,

nelle more di rilascio di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n.368 del 8/05/1904 per lo scarico indiretto di acque meteoriche di dilavamento con recapito nel Cavo Argine, si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere di massima positivo.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Ada Francesconi – 0522 443120 – afrancesconi@emiliacentrale.it

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Domenico Turazza

(firmato digitalmente)

Parma 08/06/2021

Prot.: RT012328-2021-P

Spett. li

Comune di Correggio
Corso Mazzini, 33
42015 Correggio (RE)
correggio@cert.provincia.re.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

ECOMUNE DI CORREGGIO
Protocollo N. 0019952/2021 del 08/06/2021

Oggetto: Cluster C1 – Via Erbosa, Località Prato.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone



Scaravelli

IRETI S.p.A.Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246