

Rif Comune
Rif Arpae
Ns. Rif. 15925/2020

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto: rilascio parere per approvazione del PUA di iniziativa privata "ANS2-2B San Pellegrino - Via B. Croce".

da realizzarsi in Reggio Emilia, - Via Benedetto Croce, Via Luxemburg

Richiedente: Campani Aurelio, Edilimmobiliare e altri

Trattasi di area localizzata tra i quartieri San Pellegrino e Buco del Signore, delimitata a nord da via B. Croce, ad est da via Rosa Luxemburg e a sud da viale Lelio Basso classificata ANS2: "Ambiti potenzialmente urbanizzabili a conferma di previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti urbani già contenute nel PRG 2001".

Si dichiara che il PUA è conforme al PSC, al RUE e alla prima variante al POC

La superficie territoriale è di 84.800 mq. L'intervento occupa una superficie complessiva di mq 22.387 di cui mq 10.176 a destinazione non residenziale, mq 10.176 a destinazione residenziale e mq. 2035 destinati all'edilizia residenziale sociale (ERS). Per quanto attiene le dotazioni ecologiche è previsto che mq 35.070 siano destinati a verde pubblico e la permeabilità complessiva sia di mq 42.588.

Il primo stralcio ANS2 – 2a ha previsto l'insediamento di una struttura di vendita con SV di 3500 mq, parcheggio scambiatore di valenza comunale, e nuova di rotatoria a 4 bracci.

Il comparto di progetto prevede 2 accessi: il primo sulla nuova rotatoria prevista nel progetto del primo stralcio lungo via Luxemburg ed il secondo sulla rotatoria in via di costruzione lungo via Benedetto Croce.

Le destinazioni d'uso in progetto sono le seguenti: a1, a2, b2, b3, b4, b5.1, b5.2, b10.1, b12, b15, c3, e1. Sono previsti 7 lotti residenziali (stimati 58 alloggi) e 4 lotti con funzioni di tipo terziario (si stima un totale di 40 tra uffici e negozi).

L'intervento è suddiviso in 5 sub-ambiti:

- Un primo sub ambito è relativo a tutte le aree su cui verranno realizzate le opere di cessione, ovvero verde pubblico, strade parcheggi e opere di urbanizzazioni in genere.
- Un secondo sub ambito è relativo alle aree per lotti residenziali ad intervento diretto a bassa densità (macrolotto 2)
- Un terzo sub ambito è relativo alle aree per lotti residenziali un po' più densi costruiti con distribuzione a corte (macrolotti 3-4-5-6)
- Il quarto e quinto sub ambito sono invece destinati ad aree per lotti non residenziali con usi di tipo misto genericamente indicato come direzionale-commerciale (macrolotti 7-8)

I macrolotti sono così suddivisi:

- macrolotto 2: lotto 2a e 2b per residenza a bassa densità
- macrolotto 3: lotto unico per residenza
- macrolotto 4: lotto unico per residenza
- macrolotto 5: lotto 5a e 5b per residenza
- macrolotto 6: lotto 6a, 6b, 6c, 6d per residenza ERS
- macrolotto 7: lotto 7a e 7b per direzionale compresi usi relativi alla vendita all'ingrosso
- macrolotto 8: lotto 8a e 8b per direzionale.

Nel rapporto preliminare di compatibilità ambientale, presentato a corredo dell'istanza, si dichiara che:

Mobilità

La parte più densamente utilizzata ovvero quella direzionale, collocata sul lato est del comparto svuota su via Luxemburg attraverso una rotatoria a 5 bracci che presenta un livello di efficienza comunque migliore della esistente rotatoria tra via Luxemburg e via Benedetto Croce. I rimanenti flussi di tipo locale riservati ai residenti dei lotti sul lato ovest, utilizzeranno la viabilità di progetto che si innesta sul ramo della rotatoria in via di realizzazione lungo Via Benedetto Croce.

Fognature

Il sistema fognario prevede la realizzazione di reti separate e di sistemi di laminazione, nel rispetto del principio di invarianza idraulica.

La superficie impermeabile che conferisce nella rete in progetto risulta quindi pari a circa 15.000 mq. La rimanente superficie trattata con circa 5.500 mq di celle a bioritenzione vale circa 22.500 mq.

Il recapito delle acque meteoriche è stato individuato nel pozzetto di viale Lelio Basso e si immette nel Torrente Crostolo nei pressi di via Tassoni. Il collettore avrà diametro di 1200 mm e sarà posto ad elevata profondità. Nella tavola Reti Fognarie allegata al progetto viene indicata anche la realizzazione di vasca di laminazione interrata a monte del recapito finale. Il progetto prevede sistemi di ritardo della portata di picco come cunette a celle drenanti ai lati dei piazzali e delle strade oltre a parcheggi drenanti, in fase esecutiva potranno essere inseriti eventualmente tetti verdi ad ulteriore diminuzione dei carichi di picco.

Il recapito delle acque nere, invece è individuato in un pozzetto posto all'estremità sud del comparto d'ambito ANS2-2a che recapita in pozzetto acque miste individuato nella rotatoria stradale tra viale Luxemburg, via Croce e via Che Guevara. Da tale pozzetto è collegato al collettore di via Che Guevara.

Qualità dell'aria

Lo studio dichiara che la qualità dell'aria è quella tipica dell'agglomerato urbano e non subirà peggioramenti significativi dovuti al nuovo intervento, che sarà mirato alla riduzione delle emissioni con edifici ad alte prestazioni energetiche, sistemi impiantistici ad alto rendimento con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, impianti fotovoltaici e con il mantenimento del verde alberato profondo.

Campi Elettromagnetici

Tutte le linee elettriche a media e bassa tensione vengono interrate, per il rispetto dei limiti di legge e la cabina di trasformazione prevista è collocata oltre 3 metri di distanza dagli ambienti abitativi.

Clima acustico e impatti (compreso il comparto ANS2-2a)

L'area in cui ricade il comparto è inserita nella zonizzazione acustica vigente in classe III – Aree di tipo misto, i cui limiti di immissione risultano essere 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per quello notturno.

L'ambito confina ad ovest con un'area residenziale consolidata in classe II, così come in parte sul lato nord; sui lati nord-est-sud confina con la viabilità principale. I tre principali assi stradali che fiancheggiano l'ambito di intervento (via B. Croce – viale Rosa Luxemburg – viale L.Basso) sono classificati ai fini acustici come strade di tipo F (strade locali) cui compete, secondo quanto dettato dal DPR 142/04, una fascia di pertinenza acustica di 30 metri, sui due lati della carreggiata, con limiti pari a quella della classificazione acustica attribuita all'ambito attraversato, secondo il DPCM 14/11/97.

La valutazione è stata condotta con programma di simulazione nel quale sono stati inseriti: il progetto di nuovo comparto, le due nuove rotatorie, la viabilità interna, le nuove aree di parcheggio, le sorgenti sonore fisse (impianti tecnici, punti di carico/scarico merce del supermercato, compattatore rifiuti), in riferimento sia al comparto in esame ANS2-2b, sia all'adiacente comparto ANS2-2a (già approvato), per una valutazione complessiva.

Ad esito della valutazione il Tecnico competente attesta che, per i fabbricati del nuovo ambito, al fine di ottenere il rispetto dei limiti di zona previsti presso tutti i ricettori, sono necessarie le seguenti opere di bonifica:

- Terrapieno di altezza 3 m e lunghezza 110 m sul confine del comparto ANS2-2b di fronte al tratto di viale Luxemburg compreso tra la nuova rotatoria e la rotatoria esistente con viale L.Basso
- Barriere in muratura di altezza 2 m a tutela dei ricettori R1 (lunghezza 40 m), R13 (lunghezza 45 m), R14 (lunghezza 30 m), poste ad una distanza di circa 2.5 m dal bordo della nuova strada di accesso ai lotti residenziali
- Asfaltatura drenante-fonoassorbente delle due nuove rotatorie previste (su viale Luxemburg e via Croce), dell'intera viale Luxemburg, e di un tratto di lunghezza 70 m di via Croce a partire dalla nuova rotatoria in direzione della rotatoria esistente con viale Luxemburg. L' asfalto potrà ad esempio essere realizzato con

bitume modificato con polverino di gomma, caratterizzato da buona longevità, con adeguata porosità per garantire il fonoassorbimento. Tale pavimentazione, sulla base di rilievi fonometrici disponibili in letteratura, garantisce una riduzione di 3 dBA già a velocità di 40 km/h.

• Per gli impianti in copertura per la climatizzazione dell'aria a servizio dei lotti 7-8 (uso terziario), si dichiara che dovranno essere posizionati sui lati rivolti a viale Luxemburg e viale L. Basso, ossia in posizioni lontane o schermate rispetto ai più vicini ricettori residenziali. Tali opere di bonifica consentono di migliorare anche il generale clima acustico presso i ricettori esterni già disturbati allo stato attuale.

Si dichiara che il criterio differenziale è rispettato presso tutti i ricettori.

Lo studio conclude che sotto il punto di vista del clima acustico in via preliminare si è dimostrata la compatibilità dell'intervento in relazione alle funzioni ammesse, al carico urbanistico e al possibile impatto delle sorgenti sonore previste sui ricettori sensibili più vicini tutti di tipo residenziale previa attuazione delle opere di bonifica indicate nella relazione di previsione di impatto/clima acustico.

Viste le relazioni e gli elaborati tecnici presentati, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della compatibilità acustica dell'intervento siano realizzati e mantenuti nel tempo, i manufatti di schermatura acustica e gli accorgimenti indicati nella relazione previsionale presentata, ed in particolare
 - Terrapieno di altezza 3 m e lunghezza 110 m sul confine del comparto ANS2-2b di fronte al tratto di viale Luxemburg compreso tra la nuova rotonda e la rotonda esistente con viale L.Basso
 - Barriere di altezza 2 m a tutela dei ricettori R1 (lunghezza 40 m), R13 (lunghezza 45 m), R14 (lunghezza 30 m), poste ad una distanza di circa 2.5 m dal bordo della nuova strada di accesso ai lotti residenziali
 - Gli impianti in copertura per la climatizzazione dell'aria a servizio dei lotti 7-8 (uso terziario), dovranno essere posizionati sui lati rivolti a viale Luxemburg e viale L. Basso, ossia in posizioni lontane o schermate rispetto ai più vicini ricettori residenziali.
 - La realizzazione di asfaltatura drenante-fonoassorbente proposta dal committente nelle relazioni previsionali, per le rotonde e i tratti stradali indicati, dovrà essere attuata solamente qualora non fosse possibile realizzare altre barriere o opere di efficacia equivalente, ma non soggette alla stessa usura rispetto all'asfalto.
2. Venga preventivamente valutato l'impatto acustico dei locali destinati direzionale/commerciale, qualora dotati di sorgenti sonore significative, non appena ne sia stato definito l'uso.
3. A fine lavori, sia eseguita una verifica strumentale del clima acustico rilevato presso i ricettori abitativi oggetto del piano, da tenere a disposizione degli organi di controllo, volta a dimostrare il rispetto dei limiti previsti in posizioni significative in riferimento alle sorgenti sonore presenti, nel rispetto delle metodiche previste dalle normative vigenti. Nell'eventualità si verifichi un superamento dei limiti acustici, dovranno essere attuate opere di mitigazione a seguito delle quali, dovrà essere effettuato un'ulteriore collaudo attestante il rispetto dei limiti.
4. Con adeguata periodicità dovranno essere svolte le manutenzioni delle celle di bioritenzione e della vasca di laminazione interrata (qualora necessaria) e dei manufatti di mitigazione acustica, al fine di garantire la continuità nel tempo delle prestazioni attese.
5. Relativamente all'interramento delle linee elettriche e alla realizzazione di Cabina MT/BT siano rispettate le vigenti norme in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici.

Cordiali saluti,


Il Tecnico Istruttore

Monica Sala

Il Responsabile del Servizio Territoriale

Dott. Michele Frascari

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



**Spett. Comune di Reggio Emilia
via Emilia San Pietro n.12
alla c.a del Responsabile del
Servizio Rigenerazione Qualità Urbana**

e p.c. All'ARPAE di Reggio Emilia

OGGETTO: approvazione del PUA di iniziativa privata denominato “ANS2 -2B SAN PELLEGRINO – Via B. CROCE “ da realizzarsi a Reggio Emilia.

L'area in oggetto è classificata dal vigente PSC come “ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani” e programmata dal POC vigente con la denominazione ANS2–2b a destinazione residenziale, residenziale sociale (ERS) e non residenziale.

Valutati gli elaborati tecnici presentati.

Visto che il PUA è conforme a quanto disposto dagli elaborati del POC e dal successivo atto d'accordo stipulato.

Vista l'attenzione riposta nella progettazione in merito alla realizzazione di piste ciclo-pedonali, di aree di socializzazione e di aggregazione, giardini e della stazione di mi muovo in bici.

Lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione del PUA di iniziativa privata denominato “ANS2-2B SAN PELLEGRINO–Via B. CROCE “ da realizzarsi a Reggio Emilia, a condizione che vengano rispettate le seguenti osservazioni:

1. Gli spazi verdi ed parchi urbani attrezzati siano mantenuti in buone condizioni di qualità, pulizia e manutenzione ponendo particolare attenzione alla tipologia dell'arredo urbano accessibile anche alle fasce deboli della popolazione, l'insieme di tali funzioni è un attrattiva dal punto di vista sociale.



2. Ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque sotterranee (pozzi, scavi ed interventi edilizi con piani interrati o semi-interrati) deve essere valutata da tecnici competenti e deve essere realizzata con gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti o dilavamenti incontrollati, al fine di garantire il rispetto delle norme di tutela del suolo e delle acque.

Si ricorda l'importanza dei percorsi esterni che sono essenziali per garantire a tutti un'agevole mobilità. E' necessario prestare attenzione alle pendenze ai dislivelli e alle discontinuità in genere. La pavimentazione deve essere coerente e compatta, antiscivolo e uniforme. E' possibile utilizzare pavimentazioni con caratteristiche differenti per fornire informazioni tattili, in particolare per i non vedenti. L'utilizzo di pavimentazioni grigliate devono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni ecc.. L'eventuale presenza di soglie non deve ostacolare il passaggio della carrozzina, né creare occasione d'inciampo. Il dislivello massimo ammesso è di 2,5cm, che comunque crea disagio, deve essere il più possibile raccordato ed arrotondato per facilitare il passaggio.

Il Tecnico del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(T. di P. Cinzia Camurri)

Il Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi)



Servizio AREA AFFLUENTI PO
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)
IL RESPONSABILE
DOTT. ING. FRANCESCO CAPUANO

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Risposta alla Pratica PG 0095007

Al **Comune di Reggio Emilia**
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Oggetto: Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "ANS2-2b San Pellegrino – via B.Croce ", a Reggio nell'Emilia - Parere di competenza.

Visti:

- la nota del Comune di Reggio Emilia del 08/06/2020 prot. PC/2020/32312 con cui sono stati resi disponibili gli elaborati presentati dal proponente per la richiesta di variante;
- la DGR 2242/09 "L.R. 42/01 Accordo costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, art.3 – Ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e della Regione Emilia Romagna";
- la Direttiva UE (2007/60/CE) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- l'art. 19 della L.R. n.13/15 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".

Constatato che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, con Deliberazione n. 2/2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati "mappe di pericolosità e rischio alluvioni";
- in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n.5, il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- Con le Deliberazioni n. 7/2019 "Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010" e 8/2019 "Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019 (recante "Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010")" della Conferenza Istituzionale Permanente, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha avviato il riesame e l'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni oltre a disporre, nelle more dell'adozione dei Decreti del Segretario Generale, un periodo di salvaguardia dove trovano applicazione, nelle aree che potrebbero essere interessate dalle alluvioni ex novo nelle mappe stesse, le disposizioni del Titolo V delle Norme d'Attuazione del PAI;
- con D.G.R. n.1300 del 01/08/2016, la Regione Emilia-Romagna ha emanato le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato N.7 (Norme Tecniche) e dell'art. 22 elaborato n.5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015;
- il progetto proposto è compreso all'interno della zona P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) del Reticolo Principale del Piano Gestione Rischio Alluvioni e della zona P2 - (Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) del Reticolo

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ _____ / _____	Classif. 5683					Fasc. 2019	281	0



Secondario di Pianura del Piano Gestione Rischio Alluvioni per la quale, in conformità a quanto previsto al capitolo 5.2 della DGR 1300/16, è stata redatta apposita relazione idraulica nella quale sono valutati i limiti e gli accorgimenti per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate.

Considerato che

- le analisi geologico-sismiche a supporto del PUA hanno indagato approfonditamente i terreni interessati dalla trasformazione e che queste dovranno, quindi, contribuire alla definizione del modello geologico negli approfondimenti della successiva fase attuativa;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in fase di progettazione esecutiva è obbligatoria l'esecuzione di indagini geognostiche maggiormente approfondite, nonché delle opportune verifiche di carattere geologico – geotecnico;

si esprime parere favorevole al PUA in oggetto alle condizioni del precedente **considerato**.

Distinti saluti.

IL TITOLARE P.O. - D.D.
PROGRAMMAZIONE SICUREZZA TERRITORIALE,
DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE – SEDE
DI REGGIO EMILIA

Geol. Federica Manenti
(documento firmato digitalmente)

AC



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

SM

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali
Servizio Rigenerazione Urbana

p.c.

IREN S.p.A.

IRETI S.p.A.

Oggetto: **Contributo istruttorio di competenza** nell'ambito della Conferenza Dei Servizi per approvazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "ans2-2b San Pellegrino – Via B. Croce ", in comune di Reggio Emilia.

Con riferimento al procedimento in oggetto, preso atto della convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, assunta agli atti con prot. PG.AT/2020/0004204 del 08/06/2020, la scrivente Agenzia:

- Tenuto conto del D.lgs 152/2006 e s.m.i, nonché della D.G.R n° 201/2016 della D.G.R n° 569/2019;
- Esaminata la documentazione tecnica a corredo dell'istanza;
- Constatato che l'area di intervento è ubicata sul territorio del comune di Reggio Emilia, tra i quartieri San Pellegrino e Buco del Signore, delimitata a nord da via B. Croce, ad est da via Rosa Luxemburg e a sud da viale Lelio Basso come ANS2: "Ambiti potenzialmente urbanizzabili a conferma di previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti urbani già contenute nel PRG 2001" e censita al foglio 185 mapp.221 e 169, al foglio 212 mapp.342-289, al foglio 211 mapp. 563;
- Accertato che il PUA, come sopra localizzato, è previsto nella prima variante al POC e nel relativo Atto di Accordo ex art. 18 della L.R.20/2000 stipulato in data 08/06/2015;
- Esaminato il progetto che prevede la realizzazione di un'area integrata con il tessuto edificato circostante, sia per quanto riguarda le relazioni funzionali (viabilità e percorsi ciclo-pedonali), che le destinazioni d'uso – completamento del nucleo residenziale e non residenziale;
- Preso atto che, dall'esame della documentazione tecnica si evince che le opere previste interferiscono con le reti di acquedotto e fognatura. Nello specifico è previsto che la rete fognaria si colleghi al collettore Albinea-Reggio ed è prevista una rettifica della rete acquedottistica;

Ciò premesso, in merito alla richiesta di parere, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia comunica quanto segue:

- si dovrà effettuare, con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, che dovrà rilasciare il proprio parere di competenza, la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed eventualmente interferenti, del SII. Andrà prevista inoltre la tutela delle dotazioni, degli impianti del SII e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente;



- in relazione alla necessità di nuove infrastrutture e di adeguamento di quelle esistenti si precisa che gli estendimenti e i potenziamenti delle dotazioni del servizio idrico integrato che si rendessero necessari dovranno essere previsti a carico dei soggetti attuatori;
- le trasformazioni non dovranno interferire con le dotazioni del Servizio Idrico Integrato, con le connesse attività di manutenzione e realizzazione degli interventi, e con le aree di salvaguardia di pozzi idropotabili a servizio del pubblico acquedotto, così come definite dall'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- dovrà essere rispettata l'osservanza delle prescrizioni normative in merito allo scarico e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.

Si ricorda inoltre che eventuali modifiche dell'agglomerato, anche a seguito dell'attuazione della presente proposta, dovranno essere comunicate da codesto Comune al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna al fine dell'aggiornamento del database sugli agglomerati ai sensi della D.G.R. n.201/2016 e D.G.R. n.569/2019.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Vito Belladonna

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Bologna

Al Comune di Reggio Emilia
Area Programmazione Territoriale e
Progetti Speciali
Servizio Rigenerazione Urbana
Via Emilia San Pietro n. 12
42121 Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Prot. n. *Pos. Archivio* RE BN8
Class. 34.43.04 *Allegati*

risposta al foglio prot. 95027 del 08/06/2020
pervenuto l'08/06/2020
(ns. prot. 12027 dell'08/06/2020)

Oggetto: **Comune di Reggio Emilia, area sita in Via Rosa Luxemburg, snc**
area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Dati catastali: Fg. 185, Mapp. 414/p (ex Mapp. 401/p); Fg. 211 Mapp. 563/p (aree interessate in parte dal vincolo di tutela paesaggistica).
Richiedente: Comune di Reggio Emilia.
Proprietà: Vari.
Approvazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "ANS2-2B SAN PELLEGRINO - VIA B. CROCE".
Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nell'ambito di conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona.
Parere vincolante

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine:

- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesto Ente ha inoltrato alla scrivente;
- *preso atto* della richiesta di espressione del parere di competenza da rilasciare in Conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- *valutato* che gli elaborati trasmessi consentono l'espressione del parere di competenza di questo Ufficio;
- *tenuto conto* che l'area soggetta al vincolo di tutela paesaggistica è ricompresa in un'area alquanto marginale rispetto l'estensione dell'intero comparto;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto la parte di progetto ricadente all'interno della fascia di tutela, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito, **nel rispetto della condizione di seguito elencata:**

- *si chiede di realizzare quanto proposto negli elaborati progettuali e nella relazione paesaggistica riguardo l'inserimento del verde*

Per quanto concerne gli aspetti di **tutela archeologica**, si ribadisce quanto già espresso con la nota prot. 22137 del 29/09/2017.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Si resta in attesa di copia dell'autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che vorrà recepire la condizione sopra indicata. BENI AAAAS - 251 Mod. 300

IL SOPRINTENDENTE

Cristina Ambrosini

Firmato digitalmente da

CRISTINA AMBROSINI

C=IT

O=Min. per i beni e le attività cult.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Ambrosini

Responsabili dell'istruttoria:

*Funzionario architetto Arch. Maria Luisa Laddago
marialuisa.laddago@beniculturali.it*

*Funzionario archeologo Dott.ssa Annalisa Capurso
annalisa.capurso@beniculturali.it*

*Collaboratore all'istruttoria: ing. Giampiero Di Giovanni
giampiero.digiovanni@beniculturali.it*



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana
di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

Bologna, 29/9/2017

Al CCDP Centro Cooperativo di Progettazione
società cooperativa
Via Lombardi 7
42120 Reggio Emilia
info@ccddprog.com
att.ne Arch. Andrea Malaguzzi
malaguzziand@ccddprog.com



e p.c. Comune di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione programmazione
e controllo
Servizio Pianificazione e Qualità Urbana
Via San Pietro Martire 6
42121 Reggio Emilia
Att.ne Dott.sa Lorenza Benedetti
Lorenza.Benedetti@municipio.re.it

Prot. N. 22137 Pos. Archivio Class. 34.19.04/1.16
Allegati

OGGETTO: Reggio Emilia (RE) – PUA ANS 2-2b via Luxemburg-Reggio Emilia. Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata tra via Rosa Luxemburg, via Benedetto Croce e via Bassi, in località San Pellegrino. Trasmissione relazione archeologica sui sondaggi preliminari-Prot.19006 del 17 agosto 2017.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio,

-**presa visione** degli elaborati progettuali trasmessi in data 31 marzo 2017 con prot. 7603,

-**considerate** le prescrizioni comunicate da questo Ufficio in data 27 aprile 2017, con prot.96861, che confermavano il parere già espresso in data 11 luglio 2014 prot.8022, in base al quale si richiedeva l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari,

-**presa visione** degli elaborati prodotti dalla ditta archeologica GEA S.r.l. e consegnati in data 17/08/2017 con prot.19006,

sede di Via Belle Arti n. 52 – 40126 BOLOGNA
Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - FAX 227170
e-mail: sabap-bo@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it

-considerato che sono state eseguite 23 trincee archeologiche distribuite sull'area interessata dal progetto in questione, dalle quali si evidenzia la presenza di un paleoalveo del torrente Crostolo anteriore al XIII secolo d.C. che attraversa in senso approssimativamente est-ovest l'area, e si evince, inoltre, la presenza di almeno tre paleosuoli databili dall'epoca preistorica a quella medievale/moderna,

-tenuto presente che il progetto sulla base del quale è stato programmato il suddetto intervento archeologico è da ritenersi preliminare, e perciò suscettibile di subire variazioni nel corso degli ulteriori approfondimenti progettuali,

ritiene che le evidenze archeologiche siano tali da richiedere un controllo archeologico in corso d'opera nelle fasi di escavazione previste. Tuttavia, questo Ufficio ritiene di poter autorizzare l'intervento sulla base dei documenti trasmessi, ma si riserva di fare ulteriori considerazioni, dalle quali potrebbero scaturire nuove prescrizioni, nel momento in cui potrà esaminare il progetto definitivo che gli dovrà essere obbligatoriamente trasmesso per il necessario nulla osta.

IL SOPRINTENDENTE

Dot. Luigi Malnati



Referente istruttoria:
dott.sa Annalisa Capurso-Funzionario Archeologo
annalisa.capurso@beniculturali.it

Spett.le
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Rigenerazione e Qualità
Urbana
Via Emilia San Pietro, 12
42121 REGGIO EMILIA
c.a. Arch. Valeria Spinato
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Protocollo N. *RT020508-2022-P*

DEL: *21/11/2022*

Segreteria: Progettazione Reti Gas e SII

Ns. rif. Prot. RT030286/287-2020-A

Vs. rif. PG/2020/0130614-617

Oggetto: Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "ANS2-2B" San Pellegrino – Via B. Croce. Trasmissione parere finale

In relazione alla Vostra comunicazione in atti ns. prot. n. RT030286-2020-A del 14/08/2020, esaminati gli elaborati progettuali integrativi trasmessi, in particolare:

- TAV14_4182D_T01-REV_C_Tavola servizi
- TAV19_4182D_RID-REV_C_200727_Via Luxemburg

Rilevato che risultano recepite le indicazioni contenute nel nostro precedente parere in atti Ns. Prot. n. RT013036 del 15/07/2020, si esprime parere favorevole all'approvazione del PUA.

Si rammenta che:

- l'attuatore dovrà richiedere parere edilizio di approvazione delle opere fognarie previste

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297


Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

al servizio del comparto in oggetto presso la Scrivente, corredando la richiesta dei necessari elaborati tecnici, esecutivi e costruttivi di dettaglio necessari per l'istruttoria e rilascio del parere in tale fase (come già dettagliato nel precedente parere urbanistico 807 (P));

- l'attuatore dovrà richiedere alla Scrivente il preventivo di spesa per lo spostamento della condotta adduttrice in ghisa DN 500 mm, costituente l'anello periferico dell'acquedotto cittadino, che attraversa diagonalmente il lotto, che è già stata parzialmente spostata su richiesta degli attuatori del comparto ANS2-2A.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento (Barbara Barani - ☎ 0522/297250; Alejandro Hita - ☎ 0522/297428), cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
PROGETTAZIONE RETI GAS E SII
Ing. Barbara Barani





CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

CBEC Emilia Centrale

2022U0019742 1.7 23/11/22

Fasc. 2022AN-43010.1.7-32A



Spettabile
COMUNE di Reggio Emilia
Area Programmazione Territoriale e Progetti
Speciali - Servizio Rigenerazione Urbana
Via Emilia San Pietro 12
42121 REGGIO EMILIA RE

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

cc: marco.bertani@comune.re.it

e p.c. Spettabile
IRETI Spa
Sede di Reggio Emilia
Via Nubi di Magellano n. 30
420123 REGGIO EMILIA RE
ireti@pec.ireti.it

rif: seg. 39920

oggetto: approvazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "ANS2-2b San Pellegrino – Via B. Croce", a Reggio nell'Emilia - indizione e convocazione della conferenza di servizi asincrona. Parere di competenza.

Premesso che:

1. con nota assunta al protocollo del Consorzio il 08/06/2020, n.10217, Il Comune di Reggio Emilia ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis e seguenti della L.241/1990 e dell' articolo 35 della L.R. n. 20/2000, per l'esame del progetto relativo al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "ANS2-2B San Pellegrino – Via B. Croce" chiedendo, qualora non ci siano richieste di integrazioni, di esprimere il parere di competenza al fine di agevolare la conclusione del procedimento di esame del Piano in oggetto e acquisire i pareri e nulla osta anche ai sensi dell'art.5 comma 6 della L.R. 20/2000,



Per informazioni contattare ing. Torri Pietro tel 0522/443211 email: ptorri@emiliacentrale.it

www.emiliacentrale.it numeri verdi gratuiti: informazioni 800235320- richiesta irrigua e segnalazione disservizi 800501999



2. lo scrivente Consorzio di bonifica, con nota avente n. di protocollo consorziale n. 11312 del 24/06/2020, ha richiesto integrazioni agli elaborati inviati,

3. in data 14/08/2020, con protocolli del Consorzio nn. 14392 e 14393, il Comune di Reggio Emilia ha inviato mediante PEC la seguente documentazione:

- n.14 – Schemi tecnici (agg. Luglio 2020)
- -n.19 – Relazione idraulica (agg. Luglio 2020)
- n. 30 – Relazione geologica, geotecnica e sismica (agg. Ottobre 2016),

4. con nota avente protocollo consorziale n. 15586 del 09/09/2020, lo scrivente Ente ha richiesto integrazioni documentali agli elaborati indicati al punto 3,

5. con nota del 20/11/2020, assunta al protocollo del consorzio il 23/11/2020 n. 20392, il Comune di Reggio Emilia ha inviato il riscontro del Centro Cooperativo di Progettazione del 16/10/2020.

Tutto ciò premesso, lo Scrivente Ente di bonifica rilascia parere positivo, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, in questa fase urbanistica di approvazione del PUA.

Si ricorda che all'atto della progettazione esecutiva dovrà essere inviata la seguente documentazione integrativa:


- piano di manutenzione per quanto attiene al reticolo interno di drenaggio delle acque meteoriche, delle vasche di espansione e dei dispositivi legati all'invarianza idraulica con particolare riguardo al manufatto di limitazione delle portate.

Infine, a parere dello scrivente è opportuno che vengano installati idonei sistemi di protezione da possibili rigurgiti nella rete di acque meteoriche del piano in oggetto derivanti dal transito di portate idrologiche nella tubazione di Viale Lelio Basso.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Matteo Giovanardi – 0522 443122 – mgiovanardi@emiliacentrale.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Domenico Turazza





**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA**

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041

**COMUNE DI REGGIO EMILIA
VIA EMILIA SAN PIETRO, 12
42121 REGGIO EMILIA**

OGGETTO: *Prat. 825/2020/CS PUA ANS2 - 2B VIA B. CROCE - VIALE LUXEMBURG NEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA.*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

Riferimento: Foglio N. 95027 datato 08/06/2020.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
TERRITORIO E PATRIMONIO
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI)



energy to inspire the world

Spett.
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Area Programmazione Territoriale e Progetti
Speciali
Servizio Rigenerazione Urbana
Via Emilia San Pietro 12
42121 Reggio Emilia
Pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Reggio Emilia, 09/06/2020

Prot. DICEOR/C.RE/LAG n. 97
EAM19335


**Oggetto: RICHIESTA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INTERFERENZE CON RETI SNAM S.p.A. PER APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA NOMINATO "ANS2-2B SAN PELLEGRINO – VIA B.CROCE ", A REGGIO NELL'EMILIA .
INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA**

Con riferimento alla Vostra PEC del 09/06/2020, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Reggio Emilia
Distretto Centro Orientale

Manager
Baldassare Lo Iacono

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Louis Pasteur 10/A
42122- Reggio Emilia
Tel. 0522-558050
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

[PEC](#)

Spettabile
Comune di Reggio Emilia
Servizio Rigenerazione Urbana
Via Emilia San Pietro, 12
42121 Reggio Emilia (RE)
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Oggetto: **Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "ANS2-2B San Pellegrino - Via B. Croce" a Reggio nell'Emilia. Invio parere.**

Con riferimento alla Vs. lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata prot. num. PG 2020/0095027 in data 08 giugno 2020 riguardante l'opera in oggetto nel territorio del Comune di Reggio Emilia (RE), Vi precisiamo che non sussistono interferenze con elettrodotti di nostra competenza in prossimità dell'area indicata.

Premettiamo che nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità dei nostri elettrodotti è necessario tener conto della seguente normativa:

1. d.m. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne";
2. legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n.55) "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici";
3. d.p.c.m. 8 luglio 2003 (G.U. 29 agosto 2003, n.200) "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
4. d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ricordiamo che ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d'uso delle aree esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con i suddetti elettrodotti e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Vi precisiamo che per ogni futuro intervento urbanistico, progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di nostra competenza presenti sul territorio da voi amministrato, sarà necessario sottoporre alla scrivente tutta la documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla-osta.

Precisiamo poi che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
- l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di $40 \text{ }^\circ\text{C}$) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/2008;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Vi segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione nominale di 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008), in questo caso 5 m, e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi d'opera e gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Per eventuali informazioni e chiarimenti i riferimenti sono:

Cavazzoni Mirco (0521 557919 - 320 4183299 - mirco.cavazzoni@terna.it)

Cordiali saluti.

**Unità Impianti Parma
Il Responsabile
(Ing. Andrea Tramonti)**

Firmato digitalmente da

Andrea Tramonti

Data e ora della firma:
29/07/2020 14:04:24