

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 282 DEL 01/12/2022**

OGGETTO

ESAME VARIANTE AL PSC COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO - AUTORIZZAZIONE DI ELETTRODOTTO A 15 KV IN CAVO INTERRATO MT "ROTTE" PER ALLACCIAMENTO CABINE N. 708949, 708350 E 708351, AREA EX SPALLAMZANI, NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO - L.R. 10/1993, L.R. 37/2002, D.M. 29/05/2008, ARTT. 32 E 34 L.R. 20/2000, ART. 4 LR 24/2017, ART. 52 QUATER DPR 327/2001 E ART. 54 LR 24/2017

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare in data 10/09/2021 prot. 24612 l'avvio del procedimento di autorizzazione del progetto relativo all'Elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE", per l'allacciamento delle cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE", per l'urbanizzazione area ex Spallanzani, in Comune di Bagnolo in Piano, ai sensi della L.R. 10/1993, L.R. 37/2002 e D.M. 29/05/2008, comprendente gli elaborati di variante al PSC del comune di Bagnolo in Piano; nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è stato pubblicato in data 15/09/2021 l'avviso di deposito del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera unitamente agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici e durante il deposito non sono pervenute osservazioni;
- in data 07/12/2021 è stata formulata una richiesta di integrazioni unitaria al progetto da parte della Conferenza dei Servizi, agli atti con prot. 33968 del 07/12/2021;
- il proponente, e-distribuzione S.p.A., a seguito di tale richiesta, ha provveduto a fornire integrazioni, pervenute a questa Provincia in data 11/03/2022 prot. 6280, corrispondendo a quanto richiesto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Fabio Giacometti, che ha predisposto l'istruttoria dello strumento urbanistico in esame;

CONSTATATO che:

- la realizzazione dell'elettrodotto in progetto si rende necessaria per il collegamento della nuova lottizzazione "ALFA REAL ESTATE srl", posta nell'area "ex Spallanzani", in Comune di Bagnolo in Piano, nell'ambito a destinazione produttiva individuato nel PSC e nel RUE come "ZIPT 2 Scheda 1", alle nuove cabine di consegna MT n° 708349 denominata "REAL UNO" in via Europa, n° 708350 denominata "RCF BAGNOLO" in via Gibertoni e n° 708351 denominata "REAL DUE" in via Gibertoni;
- il progetto prevede la costruzione di un elettrodotto costituito da un cavo elicordato sotterraneo, esteso per una lunghezza pari a circa 827 metri; l'esecuzione dell'intervento non comporterà, a lavori ultimati, alterazione morfologica del terreno né modifiche dello stato dei luoghi;
- negli elaborati di PSC del Comune di Bagnolo in Piano viene riportato il tracciato dell'elettrodotto in progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; per le aree private la fascia di asservimento è pari a 2 metri per lato (4 metri complessivi) misurati dall'asse dell'elettrodotto; nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolino e/o diminuiscano il regolare

esercizio in sicurezza dell'elettrodotto; per il tratto su strada comunale si applicano le prescrizioni previste dai Comuni;

- la scelta progettuale di impiegare per tutto il tracciato cavi elicordati consente di non avere effetti significativi in termini di inquinamento elettromagnetico nelle aree interessate dall'intervento; inoltre l'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto Ministeriale 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto di ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione;
- il Comune di Bagnolo in Piano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/11/2022 ha espresso l'assenso alla variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., dando atto che il provvedimento autorizzativo comporta inoltre apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera e) della LR 24/2017 e sulla base di quanto disposto dalla DGR 1956 del 22/11/2021 "Atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. 24/2017", i procedimenti speciali che comportano l'effetto di localizzazione dei progetti approvati in variante alla pianificazione urbanistica vigente possano continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio;
- il Comune di Bagnolo in Piano è dotato di PSC vigente ai sensi della L.R. 20/2000 e, pertanto, la localizzazione dell'infrastruttura lineare energetica di cui al progetto in esame avviene in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, come chiarito dal citato atto di coordinamento tecnico regionale e in applicazione dell'art. 52-quater DPR 327/2001;
- ai sensi dell'art. 32 "Procedimento di approvazione del PSC" della L.R. 20/2000 la Provincia può sollevare riserve in merito alla conformità dei PSC agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000 e a norma dell'art. 19 della L.R. 24/2017, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 22/11/2022 nel quale si evidenzia la non necessità del parere di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa vigente, il Responsabile del Procedimento non ritiene di esprimere alcuna riserva od osservazione;
- Per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT),
 - visti i pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali Ovest, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/168945 del 14/10/2022, nel quale si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2021U002419 del 06/12/2021, autorizzazione alla realizzazione dell'attraversamento del condotto S.Girolamo e del Canale Reggio III con linea elettrica interrata nell'ambito degli interventi previsti dal progetto in esame;
 - IRETI, prot. n. RT019185-P-2021 del 28/09/2021, parere favorevole di fattibilità;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 17708 del'08/07/2022; in riferimento agli aspetti di tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
 - Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" prot. n. 11837 del 25/08/2021; nulla osta n. 318-2021 alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli;
 - Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 21340 del 14/10/2021; nulla osta all'esecuzione dell'intervento relativamente agli aspetti demaniali di interesse;
 - visto infine il Rapporto Istruttorio di Arpa e - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2022/0193277 del 23/11/2022, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi a condizione di rispettare specifiche prescrizioni,

il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO altresì che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio

Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

con riguardo al Comune di Bagnolo in Piano, di non formulare riserve né osservazioni alla variante al PSC e ai sensi dell'art. 34, comma 6 della LR 20/2000;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) delle suddette varianti;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- copia integrale dei piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC;
- Allegato – Pareri Enti;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 01/12/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Pratica SAC Valsat n. 37518/2022
Pratica SAC Aut. LR 10/1993 n. 24398/2021

Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti n. 4
42121 Reggio Emilia
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Valsat della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano per l'inserimento negli elaborati grafici del tracciato dell'elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani, nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993 – rapporto istruttorio

Viste le disposizioni normative in tema di valutazione ambientale di piani e programmi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, in tema di valutazione ambientale di piani e programmi;
- Legge Regionale n. 20/2000 e Legge Regionale n. 24/2017 in tema di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali.

Visto l'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015, si trasmette il seguente Rapporto istruttorio.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti in data 10/08/2021 ha presentato ad ARPAE SAC Reggio Emilia la domanda di autorizzazione per l'installazione ed esercizio del progetto: elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), acquisita agli atti da ARPAE SAC Reggio Emilia al prot. n. PG/2021/125818 dell'11/08/2021;
- l'installazione e l'esercizio di tale opera saranno autorizzati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993, che, ai sensi della LR n. 13/2015, è di competenza dell'Agenzia

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pag. 1/4

Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia;

- nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 ARPAE SAC ha convocato la Conferenza di servizi al fine di acquisire ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato necessario per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio della linea elettrica;
- l'autorizzazione ai sensi della LR n. 10/1993 costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano ai fini della localizzazione dell'opera e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri dei terreni, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- gli elaborati di progetto sono stati pubblicati sul BURERT con avviso n. 276 del 15/09/2021;
- il Comune di Bagnolo in Piano, interessato dal tracciato dell'opera in oggetto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/11/2022 ha espresso il proprio atto di assenso agli effetti di variante urbanistica dell'autorizzazione che verrà rilasciata ai sensi della LR n. 10/1993.

Considerato inoltre che dagli elaborati emerge che:

- la realizzazione dell'elettrodotto in progetto si rende necessaria per il collegamento della nuova lottizzazione "ALFA REAL ESTATE srl", posta nell'area "ex Spallanzani" in Comune di Bagnolo in Piano nell'ambito a destinazione produttiva individuato nel PSC e nel RUE come "ZIPT 2 Scheda 1", alle nuove cabine di consegna MT n° 708349 denominata "REAL UNO" in via Europa, n° 708350 denominata "RCF BAGNOLO" in via Gibertoni e n° 708351 denominata "REAL DUE" in via Gibertoni;
- il tracciato dell'elettrodotto in oggetto si svilupperà in cavo elicordato sotterraneo per una lunghezza pari a circa 827 metri; l'esecuzione dell'intervento non comporterà, a lavori ultimati, alterazione morfologica del terreno né modifiche dello stato dei luoghi;
- l'autorizzazione ai sensi della LR n. 10/1993 comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- l'impiego del cavo elicordato consente di non avere effetti significativi in termini di inquinamento elettromagnetico nelle aree interessate dall'intervento; i livelli si manterranno al di sotto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla lungo tutto il tracciato; inoltre l'impiego del

cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto Ministeriale 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto di ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Visti i pareri e atti di assenso, allegati al presente rapporto istruttorio, rilasciati nell’ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali Ovest, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/168945 del 14/10/2022, nel quale si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, prot. n. 2021U002419 del 06/12/2021, autorizzazione alla realizzazione dell’attraversamento del condotto S.Girolamo e del Canale Reggio III con linea elettrica interrata nell’ambito degli interventi previsti dal progetto in esame;
- IRETI, prot. n. RT019185-P-2021 del 28/09/2021, parere favorevole di fattibilità;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 17708 del’08/07/2022; in riferimento agli aspetti di tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell’opera;
- Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” prot. n. 11837 del 25/08/2021; nulla osta n. 318-2021 alla realizzazione dell’opera senza l’imposizione di particolari vincoli;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 21340 del 14/10/2021; nulla osta all’esecuzione dell’intervento relativamente agli aspetti demaniali di interesse.

Valutato che:

- durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito di avviso sul BURERT n. 276 del 15/09/2021, ARPAE SAC non ha ricevuto osservazioni relativamente al procedimento in oggetto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della variante urbanistica in esame non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Pratica SinaDoc n. 24398/2021/IT

Spett.li:

Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
SEDE
c.a. Dr. Cervi Alessandro

e p.c. Azienda USL di Reggio Emilia
Servizio di Igiene Pubblica
Distretto di Reggio Emilia
igienepubblicare@pec.ausl.re.it

Oggetto: Impianto elettrico a 15 kV soggetto ad autorizzazione.
Valutazioni tecniche preventive ai sensi degli articoli 3 - 3° comma e 4 della L.R. 22/02/1993 n. 10.
Elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 - "REAL UNO", n° 708350 - "RCF BAGNOLO", n° 708351 - "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani in Comune di BAGNOLO IN PIANO.
Pratica AUT 3578/3627

VISTA la domanda presentata da Enel Distribuzione, ns. prot. PG/2021/125833 del 11/08/2021, integrata con successiva nota, ns. prot. PG/2022/28117 del 21/02/2022, e la documentazione acclusa che si allega alla presente;

CONSIDERATO che i livelli stimati d'esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico generati dagli impianti elettrici in oggetto non superano il limite di esposizione e il valore di attenzione (art.3) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03;

VISTO inoltre che la distanza delle infrastrutture elettriche in progetto da edifici esistenti e da aree adibite a permanenza di persone per tempi non inferiori alle quattro ore giornaliere è tale da ottemperare all'obiettivo di qualità di 3 µT.

SI RITIENE che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

Tecnici Incaricati
p.i. Paolo Zanichelli
ing. Irene Taddei
(firma assolta digitalmente)

**Responsabile
di Unità Specialistica Aria-CEM
(Area Ovest)**
Dr.ssa Fiorella Achilli
(firma assolta digitalmente)



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le E-DISTRIBUZIONE S.p.A
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territorio Nord
Zona di Reggio Emilia-Modena
Casella postale 229 - Via Spoleto sn
00040 POMEZIA RM
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Alla c.a. salvatore.dinapoli@e-distribuzione.com

e, p.c.

Spett.le ARPAE EMILIA ROMAGNA
Area Autorizzazioni e
Concessioni Ovest Reggio Emilia
Piazza Gioberti n. 4
42121 REGGIO EMILIA RE
aoore@cert.arpa.emr.it

DIS/CNO/SVR/API/API-EMR

Oggetto: Rilascio autorizzazione n° **24139** in comune di **BAGNOLO IN PIANO** – GK 2021/141

Vista la richiesta E-distribuzione S.p.A. prot. n° 678414 del 10/08/2021 (Pratica n° 3578/7-3627) agli atti di questo Ente con prot. n° 15978 del 11/08/2021, ai sensi dell'art. 137 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione vigente, richiamata la Delibera AEEG n. 198/11 del 30/12/2011 e a condizione che i lavori vengano eseguiti in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, si rilascia

AUTORIZZAZIONE

per la realizzazione della seguente opera: **ATTRAVERSAMENTO DEL CONDOTTO S.GIROLAMO E DEL CANALE REGGIO III CON LINEA ELETTRICA INTERRATA IN CAVO ISOLATO A 15 KV, TRA I FOGLI 30 E 31 DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER IL PROGETTO MT "ROTTE" PER ALLACCIAMENTO CABINE DI CONSEGNA MT N° 708349 "REAL UNO", N° 708350 "RCF BAGNOLO", N° 708351 "REAL DUE" PER URBANIZZAZIONE AREA EX SPALLANZANI (Pratica n. 3638/7-3627 - AUT_2324916 - ODM N° 721846655 - Cod. Rintracciabilità n° 282528792P).**

Descrizione	Codice canale	Canale	Tipo Canale	Comune	Fg	Map
ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO LINEA ELETTRICA	13149	S.GIROLAMO	Condotto	BAGNOLO IN PIANO	31	37

Caratteristiche tecniche dell'opera: l'attraversamento sarà effettuato inferiormente al tombamento del condotto, 430 metri a Nord di via Fratelli Gibertoni e sarà mantenuto un franco dallo scorrimento della tubazione non inferiore a metri 3,00. L'attraversamento sarà segnalato da apposite paline.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO LINEA ELETTRICA	I3000	REGGIO 3°	Canale	BAGNOLO IN PIANO	30	494
Caratteristiche tecniche dell'opera: l'attraversamento al canale sarà effettuato inferiormente mediante TOC, 430 metri a Nord del ponte di via Fratelli Gibertoni e sarà garantito un franco dal fondo di progetto del canale superiore a metri 3,00 (oltre i sedimenti depositati). L'attraversamento sarà mantenuto orizzontale, alla quota di 3,00 metri dal fondo, per 5,00 metri oltre il ciglio del canale lato Est e 5,00 metri oltre il ciglio sul lato Ovest (mappale 37 del foglio 31) L'attraversamento sarà segnalato da apposite paline.						

La presente autorizzazione, onerosa ai sensi della convenzione vigente, canone annuo complessivo di € 54,00, ha validità dal 25/11/2021 al 31/12/2050 ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e subordinatamente al rilascio da parte degli Organismi preposti e degli eventuali comproprietari, prima dell'inizio dei lavori, delle necessarie concessioni, autorizzazioni, nulla osta, edilizie o di altra natura, a cura e spese di codesta Ditta.

I lavori dovranno essere realizzati sotto il diretto controllo del personale operativo del Consorzio, che dovrà essere preavvisato dell'inizio dei lavori con congruo anticipo inviando obbligatoriamente comunicazione all'indirizzo email sirona@emiliacentrale.it e per conoscenza a protocollo@pec.emiliacentrale.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)

Firmato digitalmente

Parma 28/09/2021
Prot. RT019185-2021-P

Spett.li
ARPAE SAC
aoore@cert.arpa.emr.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani, in Comune di BAGNOLO IN PIANO, (RE). Codice Rintracciabilità: 282525792. Pratica ARPAE n. 24398/2021

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi
Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scaravelli

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA **OEA59A**



E-DIS-08/07/2022-0695501

Bologna (stazione digitale)

A e-distribuzione SpA
Infrastrutture e Reti Italia Area Centro Nord
Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e lucaforinari@pcert.postecert.it

Prot. (v. intestazione digitale) Pos. Archivio risposta al foglio pervenuto il 09.06.2022
Class. 34.43.01/179/2019/9 Allegati (ns. prot. 15148 del 13.06.2022)

Oggetto: **BAGNOLO IN PIANO (RE) L10 AUT_2324916 3578/3627 Elettrodotta MT ROTTE - allacciamento cabine di consegna MT - Codice Rintracciabilità: 282525792 Istanza SAC ARPAE #29947801-2212939# - PG. 40623/2022. INVIO RELAZIONE VERIFICA ARCHEOLOGICA PRELIMINARE.**
Mittente: Luca Fornari.
Richiedente: e-distribuzione SpA.
Istanza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.50/2016.
Tutela archeologica. Nulla osta.

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine,

-*preso atto* che a seguito della verifica archeologica, richiesta con nostro parere prot.13397 del 24.05.2022, e condotta sul campo dal dott. Luca Fornari, non sono emerse stratigrafie archeologiche, come si evince dalla relazione allegata alla nota a margine;

tutto ciò richiamato e premesso, **questa Soprintendenza** esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Il presente parere è dato sulla base degli elaborati consegnati, qualunque modifica dovrà essere preventivamente comunicata a questa Soprintendenza, eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D. Lgs. 42/04, circa l'obbligo di segnalare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti nei quali si dovesse incorrere nel corso dei lavori.

Si fa presente che le relazioni devono contenere lettera di trasmissione compilata in tutti i campi presenti, ivi incluso il numero di protocollo del parere della Soprintendenza, e che l'oggetto della relazione deve rimanere quello indicato nel suddetto parere.

La presente non sostituisce ogni altra necessaria autorizzazione o nulla osta non di competenza della Scrivente.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Alessandra Quarto

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRA QUARTO
O= MiC
C= IT

Responsabile dell'istruttoria per gli aspetti archeologici: Dott.ssa Annalisa Capurso,
Funzionaria archeologa - annalisa.capurso@cultura.gov.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA,
REGGIO EMILIA E FERRARA

Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311

Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311

Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100

PECMbac-sabap-bo@beniculturali.it - PEO_sabap-bo@cultura.gov.it - SITO WEB www.sabapbo.cultura.gov.it



Aeronautica Militare
Comando 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella - 02/73902041

ARPAE
P.ZZA GIOBERTI, 4
42121 REGGIO EMILIA

Oggetto: *Pratica 1508/2021/PD – 3578/3627 - ELETTRODOTTO MT "ROTTE" PER ALLACCIAMENTO CABINE "REAL UNO" "RCF BAGNOLO" "REAL DUE".*

Comune: *BAGNOLO IN PIANO*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - Via Ombrone, 2 - 00198

ROMA

Riferimento: Foglio N° 0678419 datato 10/08/2021.

- 1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione a riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art. 320 e segg) a loro servizio.*
- 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A., alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*

d'ordine
IL CAPO UFFICIO TERR. E PATRIMONIO
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI)



COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”

NULLA OSTA N. 318-21

- ESAMINATA* l'istanza con prot. n. DIS/CNO/SVR/API/API-EMR AUT_2324916 3578/3627 0678419 datata 10 agosto 2021 presentata da E-distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti Italia Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, avente oggetto: Elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT ROTTE per allacciamento cabine di consegna MT n. 708349 REAL UNO, n. 708350 RCF BAGNOLO, n. 708351 REAL DUE per urbanizzazione area ex Spallanzani, in Comune di Bagnolo in Piano, Provincia di Reggio Emilia. Codice di rintracciabilità: 282525792;
- VERIFICATA* l'assenza in zona di infrastrutture di interesse della Forza Armata;
- RILASCIO* per quanto di competenza dell'Esercito il
“NULLA OSTA”

alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.

Bologna, 24 AGO. 2021

IL COMANDANTE in s.v.
Col. t. (tlm.) t. ISSMI Fabrizio GHIRETTI

Il presente documento è copia informatica conforme al documento amministrativo analogico da cui è tratta (art 23ter/3 D.Lgs. 82/2005 e art. 10/1 DPCM 13/11/2014 il cui Originale è custodito dalla UO PLASM-LOG.

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° /

Oggetto: ESAME VARIANTE AL PSC COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO -
AUTORIZZAZIONE DI ELETTRDOTTO A 15 KV IN CAVO INTERRATO MT "ROTTE"
PER ALLACCIAMENTO CABINE N. 708949, 708350 E 708351, AREA EX
SPALLAMZANI, NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO - L.R. 10/1993, L.R. 37/2002,
D.M. 29/05/2008, ARTT. 32 E 34 L.R. 20/2000, ART. 4 LR 24/2017, ART. 52 QUATER DPR
327/2001 E ART. 54 LR 24/2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N° 267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 28/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 282 DEL 01/12/2022

ESAME VARIANTE AL PSC COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO -
AUTORIZZAZIONE DI ELETTRODOTTO A 15 KV IN CAVO INTERRATO MT
"ROTTE" PER ALLACCIAMENTO CABINE N. 708949, 708350 E 708351,
AREA EX SPALLAMZANI, NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO - L.R.
10/1993, L.R. 37/2002, D.M. 29/05/2008, ARTT. 32 E 34 L.R. 20/2000, ART. 4 LR
24/2017, ART. 52 QUATER DPR 327/2001 E ART. 54 LR 24/2017

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 02/12/2022

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.